

Gemeinden
Brütten-Lindau-Nürensdorf
Wasserverbund

698-006-32_01

Neue Transportleitung in der
Brüttener- und Tüfistrasse
Abschnitt 1

Situation 1:500

Bauprojekt

Datum: 31.07.2019
Rev.:
Format: 30 / 168

Gez./kontr.: pi
Freigabe:

F +H Partner AG
Ingenieure
für Hoch- und Tiefbau
Breitestrasse 1a, 8545 Rüschlikon, Schweiz
Tel. 052 226 02 70 info@fh-ing.ch

Legende Situation

Werkleitungen

- proj. Wasser
- proj. Kabelschutzrohr
- best. Wasser
- best. Mischabwasser
- best. Regenabwasser
- best. Schmutzwasser
- best. EW
- best. Swisscom
- best. UPC

Best. SA Strassenablauf
Best. A Einlaufschacht

Grabenprofil Strassenbereich 1:50

Aufbau Fahrbahn:			
Deckschicht	AC 8 S	3.0 cm	
Binderschicht	ACB 22 S	8.0 cm	
Tragschicht	ACT 22 N	8.0 cm	
Total		19.0 cm	

Auffüllung mit ungeb. Gemisch RCB 0/45 und verdichtbarem Aushubmaterial Warmband

Leitungskies
- Grabensohle d=10cm
- Rohrumhüllung d=10cm über Rohrscheitel

Grabenprofil Kulturland 1:50

BK 1 Bohrkern-Nummer
Belagstärke

- PAK im Asphalt > 250 mg/kg
- PAK im Asphalt 250 - 1'000 mg/kg
- PAK im Asphalt > 1'000 mg/kg

Angaben über bestehende Werkleitungen auf diesem Plan sind unverbindlich. Genauere Angaben und Einmässe sind den Werkleitungsplänen der entsprechenden Werke zu entnehmen.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen leistet die F+H Partner AG keine Gewähr.

